СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00022** 008691

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	**Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил**
1) Конструкция противопожарная светопрозрачная (перегородка) типа ПСКП-EIW30 изготовленная из алюминиевых профилей системы СИАЛ, серии КП50 (КП50К), глубиной сечения профиля не менее 50 мм; светопрозрачное заполнение – стеклопакет двухкамерный огнестойкий торговой марки ««FireClass EIW30» (6 FireClass 60 – 8 – 4И.4М1.2 – 8 – 6 FireClass 60) толщиной не менее 36 мм (ООО «Технологии Стекла», ТУ 5923-002-36421094-2016), глухое заполнение – сэндвич многослойный толщиной не менее 27 мм, состоящий из двух гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной 12,5 мм каждый, плотностью 800 кг/м³ (ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», ТУ 5742-005-05308607-2007), облицованных оцинкованными стальными листами толщиной 1,0 мм (ГОСТ 14918-80), выпускаемая по ТУ 25.11.23-004-26158313-2023.	ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EIW30
2) Конструкция противопожарная светопрозрачная (перегородка) типа ПСКП-EIW30 изготовленная из алюминиевых профилей системы СИАЛ, серии КПТ78EI, глубиной сечения профиля не менее 78 мм; светопрозрачное заполнение – стеклопакет двухкамерный огнестойкий, торговой марки ««FireClass EIW30» (6 FireClass 60 – 8 – 4И.4М1.2 – 8 – 6 FireClass 60) толщиной не менее 36 мм (ООО «Технологии Стекла», ТУ 5923-002-36421094-2016), глухое заполнение – сэндвич многослойный толщиной не менее 27 мм, состоящий из двух гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной 12,5 мм каждый, плотностью 800 кг/м³ (ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», ТУ 5742-005-05308607-2007), облицованных оцинкованными стальными листами толщиной 1,0 мм (ГОСТ 14918-80), выпускаемая по ТУ 25.11.23-004-26158313-2023.	ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EIW30

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — **Парфирова С.Ю.**

Эксперт (эксперты) — (подпись) — **Егиян М.А.**

ООО "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ "ПДС"

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 352.