НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00022** 35586

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Оконные системы «ТДС», ОГРН: 1137232024533 Юридический адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 57, корпус 3/1, РОССИЯ. Фактический адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 57, корпус 3/1, РОССИЯ. Телефон: +7(3452)-52-18-13, адрес электронной почты: office@ooo-tds.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Оконные системы «ТДС», ОГРН: 1137232024533 Юридический адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 57, корпус 3/1, РОССИЯ. Фактический адрес: 625017, г. Тюмень ул. Авторемонтная д. 8, стр.4, РОССИЯ. Телефон: +7(3452)-52-18-13, адрес электронной почты: office@ooo-tds.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Столица Стандартов» (ОС ООО «Столица Стандартов»), Адрес: 111116, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Энергетическая, д. 4, подв. №0, помещ. I, ком. 2, офис 6, тел. 8 (495) 248-36-38, ОГРН 1187746653555, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция противопожарная светопрозрачная (перегородка) типа ПСКП-EIW30, выпускаемая по ТУ 25.11.23-004-26158313-2023. (См. приложение - бланк № 008691).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствия которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости – EIW30

код ОКПД 2 **25.11.23**
код ТН ВЭД -

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ССТ23-07-25/2 от 25.07.2023 г., № ССТ23-07-25/3 от 25.07.2023 г. ИЛ ООО «Столица Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г., 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, дом 2а, корпус 57

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.36387 от 18.05.2023 г., выдан ОС ООО «Прогресс», рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2023 г. по 24.07.2028 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — **Парфирова С.Ю.**

Эксперт (эксперты) — (подпись) — **Егиян М.А.**

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ "ТДС"

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В", Зак. №СП-233.